

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	313
Fecha de inicio :	2021-01-03
Fecha de finalización :	2020-12-21

Hora de inicio:	10:45	Hora de termino:	11:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REVISAR CONTACTOS Y APAGADORES DE OFICINA, (NO QUEMADOS, NO FLOJOS, Y ENCIENDAN Y APAGUEN EN FORMA CORRECTA)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	✓

Herramientas utilizadas :	Escala			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :	2 Tubos de luz			
Cantidad :	2			

Equipo o instalación:	Cambio de lampara y BALASTRAS
Área:	Almacén y Oficina
trabajo a efectuar:	CAMBIO DE BALASTRA Y LAMPARA
tiempo estimado:	35 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento