

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1647
Fecha de inicio :	2024-03-03
Fecha de finalización :	2023-10-31

Hora de inicio:	17:01	Hora de termino:	17:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Extintores numerados y con ubicación que coincide en el croquis

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	N/A			
Cantidad :	N/A			

Repuestos utilizados :	N/A			
Cantidad :	N/A			

Equipo o instalación:	Extintores
Área:	Oficinas y Almacén
trabajo a efectuar:	Inspección
tiempo estimado:	30 min.

Responsable de ejecución: ERICK PILAR LARA

Responsable de mantenimiento: ANA LUISA ALVAREZ ORDAZ

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento

Vimec Fuego

Oficinas Agente Extintor
Extintor # 1 Polvo químico seco
DE 9 kgs Mayo 2022 (RECARGA)

Agente
Extintor
Espuma
AFFF

2 Mayo 2022 (RECARGA)
DE 6.0 Ltrs

3 Mayo 2022 (RECARGA)
DE 6.0 Ltrs.

4 Mayo 2022 (RECARGA)
DE 6.0 Ltrs

5 Mayo 2022 (RECARGA)
DE 4.5 Ltrs.

25/10/23

Erick ~~Pillar~~ Lara

(TODOS CADUCOS)

Cotizar

Vimec Fuego.

1 Nov. Simulacro.