



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.
BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad
SEMANAL

Nombre encargado de inspeccionar:

OBED PILEGO

Fecha de la revisión: 23/05/2020
Firma del encargado de inspeccionar:

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?			¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?			¿FUNCIONA?			HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?			¿SE PRESENTA DESLUMBRAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN ?			¿El preencendido y calentamiento funciona correctamente?			OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS				
							SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
							SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	Oficinas fondo izquierda	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI				1220	8820	8820		NO											N/A		
2	Oficinas fondo derecha	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI				1220	8820	8820		NO												N/A	
3	Oficinas entrada izquierda	5	22/05/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI				840	9160	9160		NO												N/A	
4	Oficinas entrada derecha	5	22/12/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI				840	9160	9160		NO												N/A	
5	Vigilancia 1	0																													N/A	NO TIENE LAMPARA
6	Vigilancia 2	0																													N/A	NO TIENE LAMPARA
7	Bodega 1 1	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI				1160	8840	8840		NO												N/A	
8	Bodega 1 2	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI				1160	8840	8840		NO												N/A	
9	Bodega 2 1	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI				1176	8824	8824		NO												N/A	
10	Bodega 2 2	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI				1176	8824	8824		NO												N/A	
11	Bodega 3 1	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI				1152	8896	8896		NO												N/A	
12	Bodega 3 2	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI				1152	8896	8896		NO												N/A	



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.

BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad
SEMANAL

Nombre encargado de inspeccionar:

ORED PUEGO

Fecha de la revisión:
16/05/2020
Firma del encargado de inspeccionar:

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?		¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?		¿FUNCIONA?		HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?		¿SE PRESENTA DESLUMBRAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN ?		¿El preencendido y calentamiento funciona correctamente?		OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVA	
							SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Oficinas fondo izquierda	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI		1200	8840	8840		NO					N/A	
2	Oficinas fondo derecha	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI		1200	8840	8840		NO					N/A	
3	Oficinas entrada izquierda	5	22/05/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI		820	9180	9180		NO					N/A	
4	Oficinas entrada derecha	5	22/12/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI		820	9180	9180		NO					N/A	
5	Vigilancia 1	0																				N/A	NO TIENE LAMPARA
6	Vigilancia 2	0																				N/A	NO TIENE LAMPARA
7	Bodega1 1	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI		1120	8880	8880		NO					N/A	
8	Bodega1 2	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI		1120	8880	8880		NO					N/A	
9	Bodega2 1	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI		1120	8880	8880		NO					N/A	
10	Bodega 2 2	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI		1120	8880	8880		NO					N/A	
11	Bodega 3 1	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI		1128	8920	8920		NO					N/A	
12	Bodega 3 2	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI		1128	8920	8920		NO					N/A	




Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.

BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad c
SEMANAL

Nombre encargado de inspeccionar:

OBED PILEGO

Fecha de la revisión: 09/05/2020
Firma del encargado de inspeccionar: 

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?			¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?			¿FUNCIONA?			HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?			¿SE PRESENTA DESLUMBRAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN ?			¿El preencendido y calentamiento funciona correctamente?			OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS	
							SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
							SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Oficinas fondo izquierda	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI				1180	8820	8820		NO							N/A			
2	Oficinas fondo derecha	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI				1180	8820	8820		NO								N/A		
3	Oficinas entrada izquierda	5	22/05/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI				800	9200	9200		NO								N/A		
4	Oficinas entrada derecha	5	22/12/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI				780	9200	9200		NO								N/A		
5	Vigilancia 1	0																									N/A	NO TIENE LAMPARA	
6	Vigilancia 2	0																									N/A	NO TIENE LAMPARA	
7	Bodega 1 1	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI				1080	8920	8920		NO								N/A		
8	Bodega 1 2	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI				10480	8920	8920		NO								N/A		
9	Bodega 2 1	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI				1064	8936	8936		NO								N/A		
10	Bodega 2 2	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI				1064	8936	8936		NO								N/A		
11	Bodega 3 1	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI				1104	8944	8944		NO								N/A		
12	Bodega 3 2	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI				1104	8944	8944		NO								N/A		



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.
BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad de
SEMANAL

Nombre encargado de inspeccionar:

OBED PLIEGO

Fecha de la revisión:
Firma del encargado de inspeccionar:

02/05/2020

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?			¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?			¿FUNCIONA?			HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?			¿SE PRESENTA DESLUMBRAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN ?			¿El preencendido y calentamiento funciona correctamente?			OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:
							SI	NO		SI	NO		SI	NO					SI	NO		SI	NO		SI	NO		
1	Oficinas fondo izquierda	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI					1160	8840	8840		NO							N/A	
2	Oficinas fondo derecha	5	08/12/2015	10,000	88%	20/06/2022		NO	SI		SI					1160	8840	8840		NO							N/A	
3	Oficinas entrada izquierda	5	22/05/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI					780	9220	9220		NO							N/A	
4	Oficinas entrada derecha	5	22/12/2017	10,000	92%	20/06/2022		NO	SI		SI					780	9220	9220		NO							N/A	
5	Vigilancia 1	0																									N/A	NO TIENE LAMPARA
6	Vigilancia 2	0																									N/A	NO TIENE LAMPARA
7	Bodega 1	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI					1040	8960	8960		NO							N/A	
8	Bodega 2	10	25/05/2018	10,000	90%	28/11/2021		NO	SI		SI					1040	8960	8960		NO							N/A	
9	Bodega 1	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI					1008	8992	8992		NO							N/A	
10	Bodega 2 2	14	08/01/2019	10,000	90%	17/11/2020		NO	SI		SI					1008	8992	8992		NO							N/A	
11	Bodega 3 1	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI					1080	8920	8734		NO							N/A	
12	Bodega 3 2	6	08/12/2016	10,000	89%	25/04/2021		NO	SI		SI					1080	8920	8734		NO							N/A	
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												