

AÑO: 2020


MES: MARZO

No. De Identif.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR					CAPACIDAD NOMINAL (kg)	ETIQUETA LEGIBLE QUE CONTENGA							ESTÁ OSTRUIDO		ESTÁ SEÑALIZADO		SELLO SIN VIOLAR		PRESIÓN OPERABLE		EQUIPO EN SERVICIO		FECHA DE REC	
		A	ABC	BC	CO2	Otro *		A	B	C	D	E	F	G	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	MES	AÑO
1	IFICINAS		✓				9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			JUN	2	
2	ENTRDA BODEGA					✓	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			ENE	2	
3	BODEGA 1					✓	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			ENE	2	
4	BODEGA 2					✓	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			ENE	2	
5	BODEGA 3					✓	4.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			ENE	2	
6	MONTACARGAS		✓				1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			JUN	2	

• Especificar de qué tipo



FUEGO CLASE A - B - C



FUEGO CLASE B - C


CONTENIDO ETIQUETA:		TIPOS DE DAÑOS:	
A. Nombre, razón social, domicilio y teléfono del proveedor.	1. Seguro y precinto sin violar.		
B. Capacidad nominal y tipo de agente extintor.	2. Manillas de recarga y transporte completas, sin golpes, deformaciones, corrosión.		
C. Instrucciones breves de operación, apoyadas con símbolos o gráficas.	3. Mangueras completas, sin roturas, desprendimientos, con boquilla, sin deformaciones).		
D. Clase de fuego a que está destinado el equipo y contraindicaciones de uso (si aplicara).	4. Colarín con holograma y/o troquelado con fecha de prueba hidrostática.		
E. Contraseña oficial de cumplimiento de la NOM aplicable (NOM-105-SCFI-2000 o NOM-154-SCFI-2005).	5. Etiqueta tipo calcetín completa y sin daño.		
F. Mes y año de último mantenimiento realizado.	6. Boquilla o tobera de descarga, con cinco de inmovilización.		
G. Colarín y holograma (equipo PCS).	7. Recarga y evidencia de mantenimiento vigente.		

Código de llenado: ✓ = Cumple    ✗ = No cumple


Realizado por:	DD	MM	AA	Hora inicial	Hora final
OBED	14	03	2020		
Supervisado por:					
Nombre					
Nombre					
Nombre					

Anomalia

## PUNTOS ESPECÍFICOS DE REVISIÓN PARA REPORTE DE DAÑOS (1 – 7)



### FUEGO CLASE A – B - C



### FUEGO CLASE B - C