INVENTARIO ANUAL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Fecha de actualización: **03/2020**

2020

CENTRO DE TRABAJO: _____ No. de Trabajadores: ____

Comparte edificio con otras entidades: | | **NO** |

No	ÁREA	UBICACIÓN	DETECTORES DE HUMO (1)			EXTINTORES											
			SI	NO	FUNCIONA	SI	NO	FUNCIONA	TIPO				PESO (kgs.)	FECHA DE LA ULTIMA CARGA	VIGENTES ?		CUENTA CON SEÑALAMIENTO	LIBRE ACCESO	OBSERVACIONES
									ABC	CO^2	AGUA LIGERA	OTRO			SI	NO			
1	OFICINAS	CENTRO DE BODEGA	SI																
2	BODEGA	CENTRO DE OFICINAS	SI																
1	OFICINAS					SI			✔				9	2019	✔		✔	✔	
2	ENTRADA BODEGA					SI						✔	6	2020	✔		✔	✔	
3	BODEGA 1					SI						✔	6	2020	✔		✔	✔	
4	BODEGAD 2					SI						✔	6	2020	✔		✔	✔	
5	BODEGA 3					SI						✔	4.5	2020	✔		✔	✔	

TOTAL DE DETECTORES DE HUMO: 2

TOTAL DE EXTINTORES: 5

DETERMINACION DEL GRADO DE INCENDIO:	GRADO	
	ORDINARIO	ALTO
		X

OBED PLIEGO

FIRMA TITULAR O COORDINADOR:

* **DE DETECTORES DE HUMO:** PRINCIPALMENTE EN LUGARES DONDE HAY ACUMULACION DE MATERIALES INFLAMABLES.

*** DE LOS EXTINTORES:** A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS. VISIBLES, SEÑALIZADOS, NO OBSTRUIDOS, CON CARGA NO MAYOR A UN AÑO,