

"PROGRAMA CALENDARIO ANUAL DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS"

PLANTA: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE R.L. DE C.V. (QUERETARO)

AÑO: 2020-2021

ACTIVIDAD	DIARIO	SEMANAL	QUINCENAL	MENSUAL	MES Y MEDIO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	5 AÑOS	10 AÑOS	20 AÑOS
EXTINTORES PORTÁTILES											
Extintores numerados y con ubicación que coincide en el croquis						X					
Revisión manual y ocular de carga				X		X					
Señales de ubicación de extintores portátiles (1.5 m del piso al área más alta del extintor)							X				
Señales de ubicación (demarcación en pared)											
Accesos despejados		X									
Sellos de inviolabilidad				X							
Lectura de manómetro				X							
Indicación de la capacidad nominal en la etiqueta, por el fabricante					X						
Sin evidencias de daño físico (corrosión, fugas, obstrucción, golpes o deformaciones)				X							
Buen estado de válvulas, manguera y boquilla				X							
Etiqueta, placa, fecha de fabricación o grabado legible y sin alteraciones							X				
Collarín y holograma con vigencia de recarga en los de PQS							X				
Recarga vigente								X			
Prueba hidrostática								X			
Protección contra ambientes extremos (con capucha en exteriores, cuando aplique)								X			
Mangueras de disparo sin roturas, fisuras, deformaciones o desgaste desigual							X				
Recambio de cilindros contenedores de extintores											X
SISTEMAS DE DETECCIÓN											
Existencia de detectores de humo en almacenes, bodegas y oficinas								X			
Existencia de detectores de Gas L.P. en área de quemadores del comedor						X		X			
Verificación del funcionamiento del sistema de detección						X					
Verificación del funcionamiento de la alarma visual y auditiva de los detectores						X		X			
Reemplazo de baterías de los detectores											
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN CASO DE EMERGENCIA											
Verificación de complementos (casco, guantes y botas)						X					
Etiqueta visible con datos para verificación de la vida media de los equipos (debe contener: Nombre del fabricante, dirección, No. identificación, Fecha Fabricación, nombre y talla del equipo, materiales de fabricación, precauciones de limpieza).							X				
Revisión ocular de chalecos y brazaletes de brigadistas				X							
SISTEMAS DE ALERTA											
Verificar el funcionamiento de las lámparas de emergencia (encendido automático en ausencia de luz, alarma de apagamiento de batería y luminarias en buen estado)						X					
Ruta de evacuación señalizada y visible, con flechas reflejantes						X					
Puntos de reunión señalizados con banderines, visuales y despejados							X				
Alarma auditiva con funcionamiento adecuado y señalizada				X							
Prueba de funcionamiento de alarma de emergencia				X							
Verificación ocular y repintado de las señales de emergencia				X				X			
Revisión ocular y prueba de funcionamiento de silbato y radios				X							
BOTIQUINES Y CAMILLAS											
Revisión ocular del contenido de los botiquines (de acuerdo a su inventario)				X							
Reabastecimiento de botiquines filpos											
SISTEMAS DE CONTROL DE FUGAS Y/O DERRAMES											
Revisión ocular de tuberías y válvulas asociadas a los cilindros portátiles y válvulas de Gas L.P.				X							
Replanteo de señales restrictivas y preventivas de las áreas de manejo de sustancias químicas				X							

ELABORÓ: Jesús Gopzález Cuellar APROBÓ: Alejandro Montes Venero OBSERVACIONES: Se ingresan al sistema las no conformidades

Hercules 500 bodega 46 Polígono Empresarial La Rosa Jauregui Queretaro. Queretaro CP. 76220

14/05/20